

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АВ09.В.00157

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003685

ООО «Завод строительных конструкций». ОГРН 1086722000386.
Адрес: 215113, РФ, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3.
Телефон: 8(481312) 2-75-07, 2-79-47, (495) 308-04-94 доб. 204. zsc.secretary@hotrock.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод строительных конструкций». ОГРН 1086722000386.
Адрес: 215113, РФ, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3.
Телефон: 8(481312) 2-75-07, 2-79-47, (495) 308-04-94 доб. 204. zsc.secretary@hotrock.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем, с маркировкой: HOTROCK® ВЕНТ ЛАЙТ, HOTROCK® ВЕНТ ПРО, HOTROCK® ВЕНТ, HOTROCK® ФАСАД ПРО, HOTROCK® ФАСАД ЛАЙТ, HOTROCK® ФАСАД, выпускаемые по ТУ 5762-005-83998728-2016.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 6220

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0003697.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0157-ВМ/16 от 09.11.2016г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №088-РА от 17.10.2016г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-005-83998728-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2016 по 11.11.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АБ09.В.00157

(обязательная сертификация)

№ 0003697

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 6220 6806 10 000 8	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем, с маркировкой: NOTROCK® ВЕНТ ЛАЙТ, NOTROCK® ВЕНТ ПРО, NOTROCK® ВЕНТ, NOTROCK® ФАСАД ПРО, NOTROCK® ФАСАД ЛАЙТ, NOTROCK® ФАСАД, выпускаемые по ТУ 5762-005-83998728-2016.	Негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности КМ0.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

К.Н.Нуйкова

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА