



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «14» 07 20 17 г.

№ 1049Г/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2900/17

от

11 июля 2017 г.

Организация-заявитель: ООО «Завод строительных конструкций»
Адрес: Россия, Вязьма, Смоленская область, ул. Новая Бозня, д.3

Организация-изготовитель: ООО «Завод строительных конструкций»
Адрес: Россия, Вязьма, Смоленская область, ул. Новая Бозня, д.3

Наименование продукции: Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «НОТРОСК®»: «НОТРОСК®» ВЕНТ ЛАЙТ, «НОТРОСК®» ВЕНТ ПРО, «НОТРОСК®» ВЕНТ, «НОТРОСК®» ФАСАД ПРО, «НОТРОСК®» ФАСАД ЛАЙТ, «НОТРОСК®» ФАСАД

Код ТН ВЭД: 6806 10 0008

Область применения: теплоизоляционный и звукоизоляционный слой в строительных изделиях, конструкциях и системах.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 5762-005-83998728-2016

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5762-005-83998728-2016

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-574-17 от 07 июля 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «NOTROCK®»: «NOTROCK®» ВЕНТ ЛАЙТ») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.753-99	574СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.580-96	574СХТ	< 0,003 < 0,003
3	Метанол	мг/м ³	0,5	МР 01.023-07	574СХТ	< 0,10 < 0,10
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 1631-77	574СХТ	< 0,002 < 0,002
5	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	574СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	574СХТ	84,1
7	Эффективная удельная активность (Аэфф) цезий-137	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	574СХТ	312±121

По результатам проведенных испытаний продукции: Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «NOTROCK®»: «NOTROCK®» ВЕНТ ЛАЙТ, «NOTROCK®» ВЕНТ ПРО, «NOTROCK®» ВЕНТ, «NOTROCK®» ФАСАД ПРО, «NOTROCK®» ФАСАД ЛАЙТ, «NOTROCK®» ФАСАД отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «НОТРОСК®»: «НОТРОСК®» ВЕНТ ЛАЙТ, «НОТРОСК®» ВЕНТ ПРО, «НОТРОСК®» ВЕНТ, «НОТРОСК®» ФАСАД ПРО, «НОТРОСК®» ФАСАД ЛАЙТ, «НОТРОСК®» ФАСАД **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин